



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ КАЧЕСТВА»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
регистрационный № РОСС RU.И1860.04ДБЛО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ПожКонсалт»**

350901, г. Краснодар, ул. Героя Яцкова И.В., дом 15/2-57, тел 8(918) 444-70-64

E-mail: pojkonsalt@yandex.ru ОГРН 1182375090028 ИНН 2311278605 КПП 231101001

Свидетельство об аккредитации № СДС.EASCK.RU.ЭО.039 (дата внесения в реестр EASCK 27.02.2019г.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПожКонсалт»

А.В. Добровольский

« 05 » 07 2019 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 65**

« 05 » июля 2019 г.

**по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины**

**1.Наименование организации, выполняющей испытание:** Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПожКонсалт» (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № СДС.EASCK.RU.ИЛ.042, выдано 27.02.2019г.).

**2.Дата проведения испытания:** 05 июля 2019 года.

**3.Заказчик:** Анапское городское отделение Краснодарского городского отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО», 353450, Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Анапское, дом 1.

**4.Основание для проведения испытания:** заявление АГО ККО ООО «ВДПО» от 04.07.2019г., договор на оказание услуг с АГО ККО ООО «ВДПО» от 04.07.2019г. № 39-19

**5.Наименование и адрес объекта контроля:** деревянные конструкции (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, город курорт Анапа, ул. Кленовая, дом 53.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», составлен Акт отбора от 28.06.2019г., в котором записан отбор 8 образцов поверхностного слоя древесины.

Акт отбора подписан и скреплен печатями: главным инженером ООО УК «Баланс» Ореховским Н.М., председателем АГО ККО ООО «ВДПО» Гундериным А.А. и пропитчиком Артёменко К.И.

**6.Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):** АГО ККО ООО «ВДПО», 353450, Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Анапское, дом 1, лицензия № 01-Б/00045 от 15.09.2011 года. (Срок действия лицензии – бессрочно).

**7.Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД:** огнезащитный состав для древесины «НЕГОРИН МС-Д» изготовленный по ТУ 2499-002-52470838-2011 сертификат № С-RU-АЮ64.В.00595 от 11.07.2016 года.



001246



**8.Тип защищенных конструкций:** балка, стропило чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, город курорт Анапа, ул. Кленовая, дом 53.

**9.Площадь обработки, условия эксплуатации:** обработанная площадь деревянных конструкций (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, город курорт Анапа, ул. Кленовая, дом 53, по заявлению 1140 м<sup>2</sup>, условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

**10.Климатические условия проведения испытания:** -температура воздуха 26,3 °С, -относительная влажность 41,1 %, -атмосферное давление 102,1 кПа.

**11.Оборудование, использованное для испытаний:** малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской №00282; прибор измерения температуры, влажности Testo 606-2; прибор измерения атмосферного давления КИМО МР 115; секундомер Интеграл С-01; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской № 18102445.

**Результат испытаний предоставленных контрольных образцов в таблице 1.**

Таблица 1.

| Номер образца по схеме отбора | Место отбора образца (согласно акту отбора) | Результат испытания |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1                             | Балка                                       | положительный       |
| 2                             | Стропило                                    | положительный       |
| 3                             | Балка                                       | положительный       |
| 4                             | Стропило                                    | положительный       |
| 5                             | Балка                                       | положительный       |
| 6                             | Стропило                                    | положительный       |
| 7                             | Балка                                       | положительный       |
| 8                             | Стропило                                    | положительный       |

**12.Выводы по результатам контрольных испытаний:** на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 8 образцов поверхностного слоя древесины (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, город курорт Анапа, ул. Кленовая, дом 53, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с договором № 39-19 от 04.07.2019г. протокол распространяется только на 8 образцов поверхностного слоя древесины (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, город курорт Анапа, ул. Кленовая, дом 53, подвергнутых испытаниям. Образцы предоставлены по Акту отбора от 28.06.2019г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: главным инженером ООО УК «Баланс» Ореховским Н.М., председателем АГО ККО ООО «ВДПО» Гундериным А.А. и пропитчиком Артёменко К.И.

**Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.**

Испытания провел:

Испытатель ИЛ

Руководитель ИЛ



А.В. Баранников

В.Н. Душко

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Протокол испытаний № | 65                      |
| от «05»              | 07, 2019 года           |
| На                   | 2 листе (их) страница 2 |
| Испытатель           | (подпись)               |
|                      | (инициалы, фамилия)     |